

УТВЕРЖДАЮ



ФГУП «Московский ПрОП» Минтруда России
Трофимов В.И.

10 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Ростовский» филиал ФГУП Московского ПрОП Минтруда России, производственное здание
1.2. Адрес объекта: 344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 26/24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание, 3 этажа + мансарда, общая площадь 3905,9 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2002 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): «Ростовский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия Московского Протезно-ортопедического предприятия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Короткое наименование: «Ростовский» филиал ФГУП Московского ПрОП Минтруда России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 125412, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, дом 17А,
Фактический адрес: 344007, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 26/24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
ФГУП Московское ПрОП Минтруда России
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125412, Россия, г. Москва, Коровинское шоссе, дом 17А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Решение социальных задач
2.2 Виды оказываемых услуг
Оказание услуг по обеспечению населения ТСР и реабилитационных услуг.
Оказание протезно-ортопедической помощи населению.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживающих в день), вместимость, пропускная способность 25 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От Главного железнодорожного вокзала автобусами №3 и №3А, троллейбусами № 1 и №22 до остановки «пр. Ворошиловский»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 340 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать) Переход двух регулируемых перекрестков

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, имеются съезды с тротуаров на проезжую часть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	ТERRитория, прилегающая к зданию (участок)	нет	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)	-	2.1-2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1- 3.19
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (К,Г,С)	-	4.1- 4.17
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		4.18- 4.23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	5.1-5.8

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О,К) ВНД (С)	-	7.1-7.6

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ДУ (С), ВНД (К).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Краевые приступы лестницы не обозначены контрастно, поручни лестницы расположены на ненормативной высоте (1,0 м), перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина пандуса основного входа в чистоте более 1,0 м (1,23 м), уклон пандуса круче 8% (12%), поручни пандуса расположены на ненормативной высоте (1,0 и 1,2 м). Кнопка вызова помощника расположена на высоте более 1,1 м, перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с (3 с) из положения «Открыто на 90 градусов», ручка входной двери не контрастна на фоне дверного полотна. Дверь в тамбуре закрывается с задержкой менее 5 с (3 с) из положения «Открыто на 90 градусов», ручка двери в тамбуре не контрастна на фоне дверного полотна.

В холлах и коридорах отсутствуют места для отдыха и ожидания инвалидов, крючки для трости, костылей и других принадлежностей рядом с местами для отдыха и ожидания, на путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, на путях движения внутри здания частично отсутствуют опорные поручни вдоль стен, отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемом и спуском на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы не обозначены контрастно, у лестниц отсутствуют поручни со стороны стены. Ширина дверного проема в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,8 м), номера этажей на кнопках в лифте не дублируются шрифтом Брайля. Ручки некоторых дверей не контрастны на фоне дверных полотен.

Ручки дверей в кабинеты не контрастны на фоне дверных полотен, кабинеты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Ручки дверей в обеденный зал и зал ЛФК не контрастны на фоне дверных полотен, столовая не оборудована крючками для трости, костылей и других принадлежностей. На регистратуре отсутствуют средства усиления слуха (индукционная петля), высота прилавка регистратуры окна выдачи готовых изделий более 0,85 м (1,3 м).

Ширина дверных проемов в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,85 м), у прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей, ручки дверей в жилые помещения не контрастны на фоне дверных полотен.

Выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,82 м), размеры туалетных кабин менее нормативных значений, сбоку от унитазов отсутствует место для подъезда и размещений кресла-коляски, поручни возле унитазов не соответствуют нормативным требованиям (высота, конфигурация), ручки дверей в туалетные комнаты не контрастны на фоне дверных полотен, туалетные комнаты не оборудованы крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, в туалетной комнате отсутствует опорный поручень рядом с раковиной (фото 5.5), в туалетных комнатах отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком, над входом туалетные комнаты не установлен световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии кнопки вызова помощника, зеркала над раковинами расположены на ненормативной высоте (1,3 м), на раковине (фото 5.8) установлен смеситель с раздельным управлением подачей горячей и холодной воды.

Стенд перед входом в здание бликует, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением

зрения, информация в холле и зонах оказания услуг недоступна для инвалидов с нарушением зрения. Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения внутри здания и зонах оказания услуг, отсутствует схема расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступная для инвалидов с нарушением зрения, информация об учреждении и графике его работы, размещенная перед входом в здание, не дублируется шрифтом Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется:

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъекта РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» сентября 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № _____ от «07» сентября 2018 г.